

取扱説明書

Modbus 用、絶縁 4 点
ポテンショメータ入力ユニット

形 式
R7M-MS4

ご使用いただく前に

このたびは、エム・システム技研の製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。本器をご使用いただく前に、下記事項をご確認下さい。

■梱包内容を確認して下さい

- ・ポテンショメータ入力ユニット 1 台
- ・終端抵抗器 (110 Ω、0.25 W) 1 個

■形式を確認して下さい

お手元の製品がご注文された形式かどうか、スペック表示で形式と仕様を確認して下さい。

■取扱説明書の記載内容について

本取扱説明書は本器の取扱い方法、外部結線および簡単な保守方法について記載したものです。

ご注意事項

● EC 指令適合品としてご使用の場合

- ・本器は盤内蔵形として定義されるため、必ず導電性の制御盤内に設置して下さい。
- ・お客様の装置に実際に組込んだ際に、規格を満足させるために必要な対策は、ご使用になる制御盤の構成、接続される他の機器との関係、配線等により変化することがあります。従って、お客様にて装置全体で CE マーキングへの適合を確認していただく必要があります。
- ・遠方より引込む配線には各種避雷器を設置して下さい。なお、電源用避雷器には制限電圧が線間 40 V 以下のものをご使用下さい。

(推奨品：MDP-D24 エムシステム技研製)

● 取扱いについて

- ・本体の取外または取付を行う場合は、危険防止のため必ず、電源および入力信号を遮断して下さい。

● 設置について

- ・屋内でご使用下さい。
- ・塵埃、金属粉などの多いところでは、防塵設計のきょう体に収納し、放熱対策を施して下さい。
- ・振動、衝撃は故障の原因となることがあるため極力避けて下さい。
- ・周囲温度が -10 ~ +55°C を超えるような場所、周囲湿度が 30 ~ 90 % RH を超えるような場所や結露するような場所でのご使用は、寿命・動作に影響しますので避けて下さい。


● 配線について

- ・配線（電源線、入力信号線、出力信号線）は、ノイズ発生源（リレー駆動線、高周波ラインなど）の近くに設置しないで下さい。
- ・ノイズが重畠している配線と共に結束したり、同一ダクト内に収納することは避けて下さい。

● その他

- ・本器は電源投入と同時に動作しますが、すべての性能を満足するには 10 分の通電が必要です。

各部の名称




- ①状態表示LED
- ②ノードアドレス設定用ロータリスイッチ
- ③伝送速度設定用ロータリスイッチ
- ④動作モード設定用ディップスイッチ(SW1)
- ⑤コンフィギュレータ設定用コネクタ
- ⑥Modbus、供給電源端子台
- ⑦入力用端子台

■状態表示 LED

状態表示 LED	表示色	動作
PWR	赤色	内部 5V 正常時点灯
RUN	赤色	正常通信時点灯
ERR	赤色	受信データが異常時点灯
SD	赤色	データ送信時点灯
RD	赤色	データ受信時点灯


■ノードアドレス設定

リモート I/O ターミナルでは、ノードアドレス（10進数）の 10 の桁を左のロータリスイッチで、1 の桁を右のロータリスイッチで設定します（1～99）。
(工場出荷時設定：00)



■伝送速度設定

リモート I/O ターミナルでは、伝送速度を 1 桁のロータリースイッチで設定します。（4～9 は未使用です。必ず 0～3 に設定して下さい。）



■動作モード設定

●増設設定 (SW1-1, 2)

SW1-1	SW1-2	増設
OFF	OFF	増設なし (*)
ON	OFF	接点入力 16 点
OFF	ON	接点出力 16 点


●変換速度／精度設定 (SW1-3, 4)

SW1-3	SW1-4	変換速度／精度
OFF	OFF	80 ms / ± 0.1 % (*)
ON	OFF	40 ms / ± 0.2 %
OFF	ON	20 ms / ± 0.4 %
ON	ON	10 ms / ± 0.8 %

(*) は工場出荷時の設定


注) SW1-5, 6, 7, 8 は未使用のため、必ず“OFF”にして下さい。

■供給電源と Modbus の配線



- | | |
|--------|--------------|
| ① DB | — |
| ② SLD | シールド |
| ③ FG | FG |
| ④ DA | — |
| ⑤ DG | — |
| ⑥ +24V | 供給電源 (DC24V) |
| ⑦ 0V | 供給電源 (0V) |

■入力端子配列



端子番号	信号名	機能	端子番号	信号名	機能
1	NC	未使用	10	H0	入力 H0
2	L0	入力 L0	11	S0	入力 S0
3	NC	未使用	12	H1	入力 H1
4	L1	入力 L1	13	S1	入力 S1
5	NC	未使用	14	NC	未使用
6	NC	未使用	15	H2	入力 H2
7	L2	入力 L2	16	S2	入力 S2
8	NC	未使用	17	H3	入力 H3
9	L3	入力 L3	18	S3	入力 S3


■増設ユニットとの組合せ

増設ユニット (R7M-EA8、EA16、EC8A、EC16A、EC8B、EC16B) と接続が可能です。


接続

各端子の接続は下図を参考にして行って下さい。


外形寸法図 (単位 : mm)



端子接続図



■入力部接続例




配線

■圧着端子

圧着端子は、下図の寸法範囲のものを使用して下さい。また、Y形端子を使用される場合も適用寸法は下図に準じます。

推奨圧着端子 : R 1.25 – 3 (日本圧着端子、ニチフ)

・適合電線 : 0.3 ~ 0.75 mm²



保証

本器は、厳密な社内検査を経て出荷されておりますが、万一製造上の不備による故障、または輸送中の事故、出荷後3年以内正常な使用状態における故障の際は、ご返送いただければ交換品を発送します。

CE マーキングの適合について

■ CE マーキングについて

CE マーキングは、EU 域内の各国ごとに存在していた安全規制を統合し、安全が保証された製品の円滑な流通を確保することを目的としています。このため、EU 域内で流通／販売される製品には、その製品に適用される EC 指令の要求事項に適合していることを示す CE マークを表示することが法的に義務づけられています。

各 EC 指令には、その指令が適用される機器の範囲が示されており、R7M では、EMC 指令への適合が要求されます。

各指令では、基本的な要求事項を述べているだけであるため、機械装置等に CE マークを表示するためには、その装置に適用される指令への適合性を装置メーカ自身が確認したうえで CE マークを表示する必要があります。

■ 設置に関する注意事項

① R7M は、制御盤内に設置して使用する必要があります。これは安全性の確保のみならず、R7M から発生するノイズを制御盤にて遮蔽する意味でも大きな効果があります。EMC 指令適合の試験を実施する際も、制御盤内に R7M を設置する条件で試験を行っています。

以下に、R7M を設置する際の注意事項についてまとめて示します。

- ・ R7M の設置には金属製の制御盤および中板を使用して下さい。
- ・ 制御盤および中板は、高周波においても低インピーダンスが確保できるよう、太い線で確実に接地して下さい。
- ・ 制御盤の外部に引出される信号ケーブルには、シールド付きのケーブルを使用して下さい。
- ・ ユニットの FG 端子は可能な限り太く短い線で制御盤の中板に接地して下さい。
注) FG 端子を接地することで電磁界放射雑音が増加するようであれば、接地を外して下さい。
- ・ 制御盤の中板に塗装をする際には、電気的導通を確保するために下記の部分にマスクをして、金属面を露出させて下さい。
制御盤本体への取付けボルトの部分
ユニットの FG につながる配線の接続部
シールドケーブルのアースクランプの取付け部
- ・ 制御盤の開口部からは盤内部で発生したノイズが漏れ出す可能性があるので、開口部はできるだけ小さくなるように設計して下さい。開口部は直径 10 cm 以下とすることをお勧めします。

② 補足 以下に示す設置方法は、必要に応じて対策を実施して下さい。また、これらの内容を図に模式的に表します。

- ・ ケーブル引出し穴からノイズが漏れ出る場合にはシールドカバー、シールドチューブ、フレキシブルコンジットなどを使用してケーブルを包んでノイズの漏れを防いで下さい。

メーカー	名 称	シリーズ名
日東工業株式会社	シールドカバー	SDF - 03 - 04 - 35 ES
日東工業株式会社	シールドチューブ	MTF - ES シリーズ
日東工業株式会社	フレキシブルコンジット	EMP - ES シリーズ

- ・ 制御盤本体と扉部分の隙間からノイズが漏れ出る場合には、電磁シールドガスケットなどを使用して、隙間を塞いで下さい。

メーカー	名 称	シリーズ名
星和電機株式会社	電磁シールドガスケット	EO2S シリーズ


- ・ 制御盤の中板や扉をアースストラップを使用して制御盤の本体と接続し、グランドを強化すると効果が得られる場合があります。

メーカー	名 称	シリーズ名
星和電機株式会社	アースストラップ	EO7S シリーズ

- ・ 電磁シールド型の制御盤を使用すると、より一段とシールド効果が高まります。

メーカー	名 称	シリーズ名
日東工業株式会社	電磁シールドキャビネット	EC - SCF シリーズ

■設置に関する対策の適用例



■ケーブルの布設に関する注意事項

① R7M に接続されている信号ケーブルには、高周波成分が含まれています。信号ケーブルは、アンテナとして作用するため、この高周波成分をノイズとして外部空間へ放射したり、外部空間のノイズをケーブルに重畳させたりします。このため、信号ケーブルには、シールド付きケーブルを使用して対策する必要があります。

R7M は、シールド付きケーブルおよびアースクランプを使用する条件で、EMC の適合試験を実施しております。

以下に、ケーブルの布設に関する注意事項についてまとめて示します。また、これらの内容を図に模式的に表します。

- ・R7M に接続される信号ケーブルのうち、制御盤の外部に引き出されるケーブルにはシールド付きのケーブルを使用して下さい。また、熱電対の補償導線および測温抵抗体の延長導線はシールド付きのケーブルを使用して下さい。

カードの接続形状	メーカー	名 称	シリーズ名
端子台	太陽電線株式会社	シールド付きツイストケーブル	HK-SB / 20276 XL シリーズ サンライト SX シリーズ
		シールド付きフレキシブルケーブル	サンライト 3SX シリーズ


- ・R7M に接続される通信ケーブルにはシールド付きのケーブルを使用して下さい。

- ・シールド付きケーブルは、被覆の一部を取り除いてシールドを露出させ、アースクランプで挟込んで制御盤の中板に接地して下さい。ドレンワイヤーなどによるピッグテールの形で中板に接続した場合は、高周波ノイズに対して低インピーダンスを確保できなくなり、十分な接地効果（ノイズ遮断効果）が得られません。

メーカー	名 称	シリーズ名
星和電機株式会社	アースクランプ	E08 シリーズ
太陽電線株式会社	シールド付きツイストケーブル	HK-SB / 20276 XL シリーズ サンライト SX シリーズ

- ②補足 以下に示すケーブル布設は、必要に応じて対策を実施して下さい。

- ・配線ケーブルはできるだけ短くして下さい。これはケーブルからのノイズの放射、ケーブルへのノイズの重畳を防ぐ効果があります。
- ・ノイズを受ける信号ケーブルには、フェライトコアを取付けてノイズの影響を軽減して下さい。フェライトコアは、制御盤のケーブル引き出し口付近または、ユニットの端子近くおよびコネクタ近くのいざれか効果的な箇所へ取付けて下さい。また、フェライトコアにケーブルを巻付ける回数を増やしたり、複数個のフェライトコアを取付けることで影響を軽減できる場合があります。
- ・ノイズの影響を受けやすいケーブルは、ノイズ源となるケーブルから分離して布設して下さい。



分離布設には、たとえば以下のようない方法があります。

距離を離す（動力線からは 20 cm 以上、その他のグループはそれぞれ 10 cm 以上ずつ離す）。

接地された金属板で仕切る。

それぞれのグループを接地された金属管やケーブルシールドなどの中を通す。

- ・ケーブルにフィルタを取付ける場合は、フィルタ前後の配線が近接しないようにして下さい。ノイズが近接部で他方のケーブルに乗り移り、フィルタの効果が十分に引き出せなくなります。

以下のような部分では、特に注意が必要です。

電源ケーブルに挿入されたノイズフィルタ

信号ケーブルに取付けられたフェライトコア

信号ケーブルに挿入されたノイズ除去回路（サージキラー回路、避雷器回路など）

■ケーブルに関する対策の適用例

